

**RAPPORTO DI PROVA 192890 - Allegato: Limiti di legge**

Data di emissione 27/09/2019

**COMMITTENTE**

 COMUNE DI OLIVETO CITRA  
 CORSO VITTORIO EMANUELE II, 46  
 84020 OLIVETO CITRA SA

Numero di accettazione: 192890

Data/ora ricevimento: 13/09/2019

| PROVA                             | RISULTATO | U.M.          | LIMITI                                                    | RIF. DI LEGGE |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Antiparassitari totali            | <0,01     | µg/L          | 0,5                                                       |               |
| 1,2- Dicloroetano                 | <1        | µg/L          | 3                                                         |               |
| Benzene                           | <0,01     | µg/L          | 1                                                         |               |
| Benzo(a)pirene                    | <0,01     | µg/L          | 0,01                                                      |               |
| Cloruro di Vinile                 | <0,5      | µg/L          | 0,5                                                       |               |
| Epicloridrina                     | <0,1      | µg/L          | 0,1 (il<br>valore per<br>singolo<br>antiparassit<br>ario) |               |
| Idrocarburi policiclici aromatici | <0,05     | µg/L          | 0,1 (Somma<br>IPA)                                        |               |
| Tetracloroetilene                 | <1        | µg/L          | 10                                                        |               |
| Trihalometani                     | <1        | µg/L          | 30 (Totale)                                               |               |
| Conta Enterococchi intestinali    | 0         | UFC/100<br>ml | 0                                                         |               |